

Đất Đỏ, ngày 05 tháng 11 năm 2024

SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN ĐẤT ĐỎ I (THÁNG 10 NĂM 2024)

Ngày	Giá trị Trung bình COD (mg/L)	Giá trị Trung bình TSS (mg/L)	Giá trị Trung bình pH	Giá trị Trung bình Nhiệt độ (oC)	Giá trị Trung bình NH4 (mg/L)	Lưu lượng _ Vào (m3/ngày)	Lưu lượng _ Ra (m3/ngày)
01/10/2024	34.36	18.70	7.57	35.61	0.51	1,797	1,793
02/10/2024	34.46	25.65	7.67	35.83	0.59	1,799	1,799
03/10/2024	30.95	14.90	7.68	35.29	0.42	1,800	1,800
04/10/2024	33.43	15.06	7.68	34.38	0.37	1,800	1,795
05/10/2024	35.59	14.94	7.81	35.24	0.97	1,800	1,800
06/10/2024	36.56	15.45	7.80	35.51	1.76	1,795	1,795
07/10/2024	37.29	15.64	7.82	35.68	1.95	1,800	1,798
08/10/2024	37.22	18.02	7.87	36.40	1.54	1,796	1,793
09/10/2024	36.75	19.27	7.67	34.96	2.54	1,800	1,797
10/10/2024	33.77	14.62	7.65	34.80	1.82	1,802	1,798
11/10/2024	34.19	13.14	7.65	34.74	1.81	1,800	1,795
12/10/2024	35.13	14.73	7.71	35.75	1.80	1,801	1,796
13/10/2024	34.10	17.64	7.73	36.19	1.93	1,796	1,793
14/10/2024	33.93	16.89	7.78	36.22	1.98	1,795	1,792
15/10/2024	34.27	14.72	7.78	35.79	1.91	1,797	1,794
16/10/2024	34.36	13.95	7.70	35.43	1.96	1,797	1,793
17/10/2024	34.62	14.58	7.70	35.47	1.84	1,607	1,603
18/10/2024	34.57	15.86	7.69	35.14	1.79	1,796	1,793
19/10/2024	34.75	20.53	7.70	35.16	1.86	1,611	1,607
20/10/2024	34.23	13.77	7.67	34.93	1.82	1,729	1,720
21/10/2024	34.23	15.37	7.71	35.07	1.64	1,548	1,544

22/10/2024	34.33	14.69	7.74	34.86	1.61	1,246	1,150
23/10/2024	34.55	16.42	7.76	34.19	1.46	1,795	1,790
24/10/2024	35.25	17.73	7.75	35.29	1.43	1,795	1,790
25/10/2024	35.67	18.83	7.79	36.06	1.49	1,798	1,790
26/10/2024	35.84	19.67	7.80	36.18	1.39	1,798	1,794
27/10/2024	35.95	18.75	7.74	35.60	1.94	1,799	1,798
28/10/2024	35.82	19.78	7.80	35.60	2.08	1,803	1,803
29/10/2024	35.71	18.91	7.84	34.80	1.53	1,801	1,803
30/10/2024	45.62	19.20	7.85	35.29	1.40	1,801	1,799
31/10/2024	56.64	20.05	7.86	35.49	1.43	1,800	1,800
Giá trị Trung bình ngày	35.94	17.01	7.74	35.38	1.57	1,758.13	1,752.10
QCVN 40/2011/BTNMT Cột A	60,75 (mg/l)	40,5 (mg/l)	6 đến 9	40 (oC)	4,05 (mg/l)	2.000 (m3/ngày)	

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Tú