

Đất Đỏ, ngày 05 tháng 09 năm 2024

SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN ĐẤT ĐỎ I (THÁNG 08 NĂM 2024)

Ngày	Giá trị Trung bình COD (mg/L)	Giá trị Trung bình TSS (mg/L)	Giá trị Trung bình pH	Giá trị Trung bình Nhiệt độ (oC)	Giá trị Trung bình NH4 (mg/L)	Lưu lượng Vào (m3/ngày)	Lưu lượng Ra (m3/ngày)
01/08/2024	42.21	27.34	7.38	34.65	0.50	1,697	1,692
02/08/2024	42.53	26.78	7.38	34.64	0.52	1,690	1,684
03/08/2024	42.50	27.09	7.38	34.72	0.50	1,695	1,690
04/08/2024	42.42	25.83	7.38	34.61	0.52	1,690	1,686
05/08/2024	43.73	25.80	7.38	35.25	0.54	1,692	1,688
06/08/2024	42.45	24.96	7.38	35.10	0.51	1,690	1,686
07/08/2024	41.80	22.68	7.38	35.20	0.47	1,691	1,687
08/08/2024	41.81	21.97	7.38	35.38	0.49	1,698	1,703
09/08/2024	41.61	21.99	7.38	35.35	0.48	1,690	1,686
10/08/2024	41.23	18.22	7.38	35.55	0.46	1,691	1,687
11/08/2024	41.22	18.08	7.38	35.25	0.71	1,189	1,179
12/08/2024	40.99	19.49	7.38	35.18	0.50	1,658	1,648
13/08/2024	41.68	19.61	7.38	35.41	0.50	1,651	1,624
14/08/2024	42.36	18.94	7.38	35.95	0.72	1,664	1,654
15/08/2024	35.38	19.58	7.80	35.70	0.67	1,681	1,681
16/08/2024	35.83	20.52	8.01	36.29	0.61	1,692	1,675
17/08/2024	34.72	21.56	7.97	35.46	0.59	1,700	1,696
18/08/2024	33.89	25.66	7.93	35.15	0.54	1,156	1,080
19/08/2024	34.18	29.75	7.98	35.39	0.53	1,464	1,303
20/08/2024	34.53	30.39	7.98	35.35	0.55	1,690	1,680
21/08/2024	36.54	28.22	8.14	36.13	0.60	1,670	1,572

22/08/2024	36.48	26.20	8.12	36.18	0.50	1,690	1,485
23/08/2024	36.82	28.36	8.10	36.27	0.52	1,690	1,686
24/08/2024	35.80	23.89	8.06	36.10	0.52	1,690	1,690
25/08/2024	36.75	24.20	8.08	35.82	0.54	1,691	1,692
26/08/2024	35.41	24.74	8.05	34.85	0.55	1,700	1,689
27/08/2024	34.16	28.49	7.95	34.95	0.54	1,696	1,694
28/08/2024	33.99	26.20	7.97	34.38	0.54	1,697	1,695
29/08/2024	37.27	20.53	8.14	35.23	0.58	1,690	1,680
30/08/2024	37.02	22.37	8.13	35.07	0.62	1,697	1,697
31/08/2024	34.22	21.45	7.94	33.56	0.57	1,697	1,697
Giá trị Trung bình ngày	38.44	23.90	7.73	35.29	0.55	1,647.65	1,625.35
QCVN 40/2011/BTNMT Cột A	60,75 (mg/l)	40,5 (mg/l)	6 đến 9	40 (oC)	4,05 (mg/l)	2.000 (m3/ngày)	

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP
TÍN NGHĨA -
PHƯỜNG ĐÔNG
H. ĐẤT ĐỎ - T. BÀ RỊNH - TỈNH TÂY

Lê Văn Tú