

Đất Đỏ, ngày 08 tháng 09 năm 2025

SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN ĐẤT ĐỎ I (THÁNG 08 NĂM 2025)

Ngày	Giá trị Trung bình COD (mg/L)	Giá trị Trung bình TSS (mg/L)	Giá trị Trung bình pH	Giá trị Trung bình Nhiệt độ (oC)	Giá trị Trung bình NH4 (mg/L)	Lưu lượng _ Vào (m3/ngày)	Lưu lượng _ Ra (m3/ngày)
01/08/2025	42.06	21.43	7.47	34.19	0.05	1,904	1,902
02/08/2025	46.76	25.85	7.66	34.68	0.04	1,904	1,903
03/08/2025	41.62	24.66	7.62	34.74	0.04	1,885	1,884
04/08/2025	39.89	20.64	7.46	34.39	0.04	1,797	1,795
05/08/2025	42.93	15.44	7.65	34.82	0.04	630	629
06/08/2025	37.25	21.10	7.59	34.55	0.05	1,270	1,270
07/08/2025	27.90	20.45	7.59	34.42	0.04	1,266	1,265
08/08/2025	31.84	23.39	7.62	34.43	0.04	1,907	1,906
09/08/2025	49.61	22.50	7.81	35.10	0.04	1,904	1,903
10/08/2025	53.48	23.40	7.87	35.27	0.04	1,901	1,901
11/08/2025	49.74	23.44	7.90	35.49	0.04	1,905	1,905
12/08/2025	44.05	23.08	7.91	35.31	0.04	1,905	1,904
13/08/2025	43.51	22.71	7.93	35.27	0.04	1,903	1,903
14/08/2025	44.71	22.57	7.94	35.29	0.05	1,905	1,904
15/08/2025	42.73	25.36	7.83	34.87	0.05	1,905	1,905
16/08/2025	42.61	26.03	7.82	34.18	0.08	1,905	1,904
17/08/2025	43.54	28.29	7.77	33.23	0.04	1,910	1,909
18/08/2025	43.71	26.70	7.87	33.79	0.03	1,910	1,909
19/08/2025	47.35	24.88	7.98	34.82	0.03	1,906	1,905
20/08/2025	46.34	26.80	7.93	34.51	0.03	1,907	1,905
21/08/2025	49.95	36.14	7.94	33.84	0.03	1,907	1,906

22/08/2025	49.51	27.33	7.74	32.92	0.03	1,907	1,906
23/08/2025	56.27	23.97	7.85	33.66	0.04	1,915	1,912
24/08/2025	58.11	24.74	7.94	34.43	0.03	1,905	1,904
25/08/2025	55.81	23.99	7.83	34.56	0.04	1,915	1,913
26/08/2025	51.33	22.39	7.81	34.49	0.03	1,915	1,914
27/08/2025	52.07	21.43	7.78	34.83	0.04	1,914	1,914
28/08/2025	53.64	21.08	7.82	35.19	0.99	1,915	1,914
29/08/2025	56.16	23.12	7.85	35.40	1.38	1,915	1,913
30/08/2025	54.92	24.14	7.78	34.62	1.46	1,906	1,905
31/08/2025	47.46	26.64	7.85	34.91	1.52	1,905	1,905
Giá trị Trung bình ngày	46.67	23.99	7.79	34.59	0.21	1820.90	1819.90
QCVN 40/2011/BTNMT Cột A	60,75 (mg/l)	40,5 (mg/l)	6 đến 9	40 (oC)	4,05 (mg/l)	2.000 (m3/ngày)	



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Trung Thành