

Đất Đỏ, ngày 02 tháng 08 năm 2024

SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN ĐẤT ĐỎ I (THÁNG 07 NĂM 2024)

Ngày	Giá trị Trung bình COD (mg/L)	Giá trị Trung bình TSS (mg/L)	Giá trị Trung bình pH	Giá trị Trung bình Nhiệt độ (oC)	Giá trị Trung bình NH4 (mg/L)	Lưu lượng _ Vào (m3/ngày)	Lưu lượng _ Ra (m3/ngày)
01/07/2024	41.44	18.58	7.38	35.19	0.61	1,700	1,690
02/07/2024	40.72	17.54	7.38	34.74	0.66	1,656	1,636
03/07/2024	41.14	17.33	7.38	35.01	0.62	1,698	1,689
04/07/2024	41.52	22.30	7.38	34.74	0.62	1,692	1,680
05/07/2024	41.05	21.52	7.38	34.92	0.65	1,695	1,686
06/07/2024	41.18	23.36	7.38	35.14	0.63	1,700	1,690
07/07/2024	40.98	18.32	7.38	34.77	0.85	1,370	1,350
08/07/2024	41.08	18.97	7.38	35.44	0.67	1,685	1,647
09/07/2024	41.04	20.71	7.38	34.78	0.64	1,683	1,636
10/07/2024	41.03	19.41	7.38	34.17	0.62	1,685	1,672
11/07/2024	40.46	17.14	7.38	34.06	0.64	1,651	1,647
12/07/2024	39.30	19.24	7.38	33.42	0.60	1,693	1,680
13/07/2024	41.75	19.56	7.38	33.68	0.59	1,700	1,690
14/07/2024	42.56	22.51	7.38	33.45	0.53	1,699	1,688
15/07/2024	42.41	24.20	7.38	33.65	0.55	1,700	1,691
16/07/2024	41.87	25.92	7.38	33.71	0.53	1,685	1,679
17/07/2024	41.87	25.68	7.38	33.27	0.54	1,685	1,679
18/07/2024	41.05	24.01	7.38	32.87	0.52	1,695	1,686
19/07/2024	40.87	22.93	7.38	32.94	0.53	1,685	1,680
20/07/2024	40.02	23.40	7.38	32.15	0.52	1,685	1,685
21/07/2024	39.77	24.76	7.38	32.03	0.52	1,698	1,689

22/07/2024	41.59	26.58	7.38	32.96	0.52	1,699	1,672
23/07/2024	41.87	24.73	7.38	33.05	0.61	1,707	1,664
24/07/2024	40.31	23.71	7.38	32.94	0.56	1,698	1,690
25/07/2024	38.60	25.27	7.38	32.81	0.55	1,695	1,687
26/07/2024	39.14	25.75	7.38	32.25	0.56	1,696	1,687
27/07/2024	41.08	24.33	7.38	33.02	0.58	1,695	1,687
28/07/2024	40.94	24.90	7.39	33.32	0.56	1,570	1,501
29/07/2024	42.26	25.79	7.38	34.17	0.58	1,687	1,680
30/07/2024	42.55	27.57	7.38	34.64	0.55	1,695	1,688
31/07/2024	42.23	28.78	7.38	34.82	0.53	1,695	1,690
Giá trị Trung bình ngày	41.09	22.74	7.38	33.81	0.59	1,676.68	1,661.81
QCVN 40/2011/BTNMT Cột A	60,75 (mg/l)	40,5 (mg/l)	6 đến 9	40 (oC)	4,05 (mg/l)	2.000 (m3/ngày)	

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Tú