

Đất Đỏ, ngày 05 tháng 01 năm 2026

**SỐ LIỆU QUAN TRẮC TRUNG BÌNH NGÀY TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
KCN ĐẤT ĐỎ I (THÁNG 12 NĂM 2025)**

Ngày	Giá trị Trung bình COD (mg/L)	Giá trị Trung bình TSS (mg/L)	Giá trị Trung bình pH	Giá trị Trung bình Nhiệt độ (oC)	Giá trị Trung bình NH4 (mg/L)	Lưu lượng _ Vào (m3/ngày)	Lưu lượng _ Ra (m3/ngày)
12/1/2025	40.92	16.41	8.01	30.63	1.77	2,307	1,922
12/2/2025	37.94	15.69	7.89	31.28	1.80	2,987	2,547
12/3/2025	33.65	10.60	7.77	31.20	1.95	3,207	2,640
12/4/2025	28.55	11.63	7.73	30.52	2.02	3,357	3,152
12/5/2025	38.91	10.10	7.78	30.27	2.11	3,358	2,636
12/6/2025	40.09	13.74	7.90	30.07	2.01	3,249	2,310
12/7/2025	38.78	6.14	7.75	30.17	1.70	3,293	2,338
12/8/2025	37.99	19.12	7.97	29.76	1.75	4,754	2,742
12/9/2025	31.01	8.00	7.71	30.26	1.84	3,196	2,419
12/10/2025	32.28	13.77	7.92	30.24	1.78	3,323	2,899
12/11/2025	35.61	12.18	7.99	30.27	1.78	3,620	2,930
12/12/2025	44.99	10.27	7.87	30.38	1.80	3,186	2,357
12/13/2025	45.74	7.99	7.85	30.52	1.96	3,314	2,411
12/14/2025	49.41	12.16	7.85	30.74	1.99	3,093	2,332
12/15/2025	47.90	14.20	7.93	30.64	1.72	2,925	2,425
12/16/2025	40.40	16.94	7.99	30.67	1.60	3,412	2,487
12/17/2025	32.59	10.83	7.84	30.93	1.66	2,932	2,061
12/18/2025	34.72	13.63	7.87	30.95	1.73	3,030	2,113
12/19/2025	36.70	16.22	7.93	31.04	1.79	3,331	2,436
12/20/2025	44.85	12.60	7.92	31.41	1.78	2,997	2,304

12/21/2025	44.95	15.15	7.89	31.52	1.77	3,001	2,214
12/22/2025	46.87	13.21	7.92	31.63	1.74	3,049	2,294
12/23/2025	45.88	19.04	8.00	31.11	1.32	1,644	2,166
12/24/2025	47.50	7.55	7.99	31.54	0.96	2,317	1,811
12/25/2025	45.70	10.90	7.94	31.58	0.93	2,263	1,768
12/26/2025	39.66	18.42	7.83	30.96	1.00	3,146	2,485
12/27/2025	48.12	14.85	7.80	30.93	1.17	2,608	2,211
12/28/2025	44.08	15.77	7.86	30.79	1.20	2,809	2,102
12/29/2025	47.49	13.62	7.87	30.66	1.31	2,841	2,326
12/30/2025	48.32	12.52	7.74	30.72	1.30	2,188	1,593
12/31/2025	35.31	6.34	7.65	30.51	1.12	1,808	1,253
Giá trị Trung bình ngày	40.87	12.89	7.87	30.77	1.62	2,985.32	2,312.39
QCVN 40/2011/BTNMT Cột A	60.75 (mg/l)	40.5 (mg/l)	6 đến 9	40 (oC)	4.05 (mg/l)	8,000 (m3/ngày)	

TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Trung Thành

